

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ВРБАС  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И  
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Број : 353-169/2015-IV/05  
Дана : 04.08.2015.године  
ВРБАС

Општинска управа Врбас, Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове, решавајући по захтеву **Шантавец Роберта из Врбаса, ул. Петефи бригаде бр. 23 за издавање локацијских услова за изградњу прикључка на канализациону мрежу отпадних вода на катастарској парцели бр. 5621 к.о. Врбас-град, у Врбасу, у улици Петефи бригаде бр. 23** на основу члана 154. и члана 161. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, број 30/2010 ), члана 12. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Врбас“ број 3/2014 и 03/2015) члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014), члан 11. став 1. тачка 2 и члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. Гласник РС број 22/2015), члан 2. Став 1. и члан 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“број 35/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“број 22/2015), Планом генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/2011, 11/2014), руководилац Одељења по овлашћењу начелника број 031-189/2014-IV/03 од 30.04.2014. године, доноси:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ  
НА К.П. БР. 5621 К.О. ВРБАС-ГРАД**

**1. Подаци о катастарској парцели:**

| к.п. број:  | катастарска<br>општина: | површина:                | грађевинску<br>парцелу<br>чини | облик својине:  | врста<br>терета: |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>5621</b> | <b>к.о. Врбас-град</b>  | <b>322 m<sup>2</sup></b> |                                | <b>приватна</b> |                  |

## 2. Плански документ:

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| издаје се на основу                    | Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/11, 11/14) |
| просторна целина                       | Блок „8“, ул. Петефи бригаде бр.23, Врбас                                                          |
| планирана зона                         | породично становање                                                                                |
| да ли је потребна даља планска разрада | није                                                                                               |

## 3. Подаци о објекту који се гради

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| намена објекта                                          | одвод санитарних вода   |
| тип објекта                                             | канализациони прикључак |
| катеорија објекта                                       | „Г“                     |
| класификациони број објекта и процентуална заступљеност | 222311                  |
| дубина ревизионог шахта                                 | 1.5м                    |
| индекс изграђености                                     |                         |
| Да ли је објекат главни или други на парцели            | главни                  |
| Подаци о постојећим објектима на парцели                | -                       |
| Прикључак на јавни пут                                  | постојећи               |

## 4. Остали услови:

Извод из Плана на основу којег се издају услови:

### ... Одвођење отпадних и атмосферских вода

„...Постојећи канализациони систем отпадних вода функционално се састоји из више сливних подручја која су међусобно повезана црпним станицама. У функцији је дванаест фекалних црпних станица...”

„...Сагледавањем постојећих техничких карактеристика и развојних могућности закључује се да постојећи канализациони систем Врбаса може да буде одговарајућа основа будућем канализационом систему, који треба сепаратно да решава проблематику одвођења отпадних и атмосферских вода са градског подручја Врбаса.

Планира се сепаратни затворени канализациони систем за одвођење отпадних вода становништва и привреде са подручја Врбаса.

Планирани сепаратни канализациони систем, са централним конзумним корисником Врбасом, шириће се тако да обухвати сва насељена места у оквиру подручја општине Врбас...”

„...Концепт одвођења и пречишћавања отпадних вода заснива се на сепаратном систему, односно, на канализационом систему за одвођење искључиво отпадне воде као и на стандардизацији отпадне воде која ће се уливати у планирани канализациони систем.

Стандардизација отпадне воде, која ће се упуштати у планирани канализациони систем, односи се пре свега на отпадне воде привреде. Планирана локална

постројења треба да индустријску отпадну воду доведу до квалитета кућних отпадних вода, пре упуштања исте у планирани канализациони систем. Овим се избегава прекомерна сложеност централног постројења за пречишћавање отпадних вода...”

## **5. Технички услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:**

### **• Водовод:**

Извод из Техничких услова за пројектовање и прикључење на јавну канализациону мрежу у Врбасу, број 02-16388 од 30.07.2015, које издаје ЈКП "Стандард" Врбас:

► „... Предмет је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење постојећег објекта на канализациону мрежу отпадних вода у Врбасу у улици Петефи бригаде бр. 23 се налази на катастарској парцели број 5621 к.о.Врбас-град.

► Преко планираног прикључка из стамбеног објекта у градску фекалну канализацију могу се испуштати само санитарне отпадне воде. У канализацију се не смеју испуштати атмосферске воде, течности са температуром већом од 35 ° или са шkodљивим киселинама, запаљиве материје и оне које могу изазвати пожар, експлозију и отпадне воде које због свог садржаја могу на било који начин оштетити систем канализације. Забрањено је у канализацију испуштати или убацивати ђубре, пепео, крпе, песак, грађевински отпад, влакнасте материје, угинуле животиње, крупни отпад хране, уље и сл.

► Прикључак на градску фекалну канализацију предвидети ПВЦ цевима пречника ДН 160 са минималним подужним падомод 1 % према градској фекалној канализацији.

► На прикључном воду, одмах иза регулационе линије, а најдаље 5,0 м од ње изградити контролно окно унутрашњег пречника 1000 мм са ливено гвозденим поклопцем пречника 600 мм по техничком упутству. Прикључни вод од ревизионе шахте до уличне канализације предвидети без хоризонталних и вертикалних ломова. Дно цеви прикључка мора бити најмање 20 цм више у односу на теме цеви уличне канализације. Прикључак се не може извести у кинети уколико се прикључење изводи у шахти.

► ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ИЗВОДИ ИСКЉУЧИВО ЈКП „СТАНДАРД“ ВРБАС, НАКОН ДОСТАВЉАЊА документације – Поднешеног захтева од стране надлежног органа са идејним пројектом, Решењем о одобрењу за изградњу и доказу о уплати накнаде за прикључење. Трошкове прикључења сноси инвеститор. Накнада за прикључење се обрачунава на основу важећег ценовника који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Врбас и Правилника о водоснабдевању, пречишћавању и одвођењу отпадних вода...”

### **• Гасна мрежа:**

Извод из Техничких услова за укрштање и паралелно вођење канализационог прикључка са дистрибутивним гасном мрежом издатим од стране ЈП „Врбас-гас“ из Врбаса број РБ/ДВ 02-736-1/2015 од 31.07.2015.године:

„...Дистрибутивни гасовод д40 је постављен на дубини од 90 цм. Растојање дистрибутивне гасне мреже од регулационе линије износи 2,90 м. Изнад гасовода, а на дубини од 60 цм, постављен је цевовод за телеметрију д40. На дубини 30 цм, од коте терена постављена је жута упозоравајућа трака „ОПАСНОСТ ГАСОВОД“.

1. При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 цм.

2. При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу гасовода темељу објекта 1,0 м...

6. Након изведених радова на постављању канализационог прикључка, а пре затрпавања радног рова, обавестити ЈП „Врбас-гас“, писменим путем о истом, како би овлашћено лице направило електронски запис и утврдило испуњеност ових услова...”

#### **6. Други услови:**

На основу члана 53а. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 , 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014), Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације.

Обавеза је главног и одговорног пројектанта да извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу, идејни пројекат и пројекат за извођење морају бити израђени у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке.

На основу члана 57. став. 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 , 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014), локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

На основу члана 57. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 , 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014), подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

**У складу са чланом 54. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009 , 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014) и чланом 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник бр. 22/2015), прибављени су Копија плана и следећи Технички услови :**

1. Технички услови за пројектовање и прикључење постојећег објекта на канализациону мрежу отпадних вода у Врбасу, издатим од стране ЈКП „Стандард“ из Врбаса, број 02-16388 од 30.07.2015. године
2. Технички услови за укршање и паралелно вођење прикључка постојећег објекта на канализациону мрежу отпадних вода у Врбасу, издатим од стране ЈП „Врбас-гас“ из Врбаса, број РБ/ДБ 02-736-1/2015 од 31.07.2015. године,

3. Копија плана парцеле бр.5621 к.о. Врбас-град, број 956-01-75/15 од 25.06.2015. године издате од стране РГЗ-СКН из Врбаса.

**Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева је доставио следећу документацију:**

1. Идејно решење број: ИДР-05/15; 02-15713 од 21.07.2015. год. израђено од стране ЈКП „Стандард“ из Врбаса
2. Републичку административну таксу у износу од 820,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама (Сл. гласник РС, бр.5/2009, 35/2010, 47/2013 и 57/2014).

**Локацијски услови се издају на основу члана 53а, 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС,, бр. 72/2009 , 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014).**

**На основу чл. 2. став 1. „Уредбе о локацијским условима“ („Сл. гласник РС“ број 35/2015) Локацијски услови садрже све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење у складу са Законом о планирању и изградњи.**

**Поука о правном леку :**

На локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се подноси непосредно овом органу .

**ДОСТАВИТИ:**

1. инвеститору
2. архиви
3. инспекцији
4. имаоцима јавних овлашћења

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА ,  
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Данијела Вујачић, дипл. правник**