

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ВРБАС  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за урбанизам, стамбене послове  
заштиту животне средине и  
енергетски менаџмент  
Број: ROP-VRB-2042-LOC-1/2018  
Дана: 13.02.2018. године  
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву [REDACTED]

за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка, на катастарским парцелама бр. 171/1 и дела улице 1922/11 к.о Куцура, у улици Ул. Габра Костелника бр. 50, у Куцури, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/2017), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист Општине Врбас“ бр.08/2007 и 16/2012) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, доноси:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ГАСНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ  
ГАБРА КОСТЕЛНИКА БР. 50 У КУЦУРИ НА К.П. БР. 171/1  
И 1922/11 К.О. КУЦУРА

#### 1. Подаци о катастарској парцели

|                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Број катастарске парцеле и назив к.о.                                                     | 171/1 к.о. Куцура       |
| Број катастарске парцеле и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу | 1922/11 к.о. Куцура     |
| Власник / подносилац                                                                      | [REDACTED]              |
| Место градње                                                                              | Куцура                  |
| Улица и број                                                                              | Габра Костелника бр. 50 |

## 2. Плански документ

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Издаје се на основу | Плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист Општине Врбас“ бр.08/07 и 16/12) |
| Просторна целина    | Блок „21“                                                                                 |
| Планирана зона      | Породично становање                                                                       |

## 3. Подаци о објекту који се гради

|                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намена објекта                                          | Прикључак на гас                                                                                            |
| Категорија објекта                                      | „Г“                                                                                                         |
| Класификациони број објекта и процентуална заступљеност | 222100                                                                                                      |
| Дужина трасе прикључног вода                            | 8,50m                                                                                                       |
| Врста цеви                                              | Полиетиленске цеви                                                                                          |
| Пречник цеви                                            | d25, PE100, SDR11, капацитет $Q_{\max}=6\text{m}^3/\text{h}$                                                |
| Објекти на траси                                        | KMRS G- 4T се поставља на зид предметног објекта                                                            |
| Друге карактеристике објекта                            | Објекат се прикључује на к.п. бр.1922/11 к.о. Куцура, а завршава се са прикљ. на к.п. бр.171/1 к. о. Куцура |
| Место прикључка                                         | На уличну гасоводну мрежу                                                                                   |

## 4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације насеља Куцура

### „...Гасоводна инфраструктура

У насељу Куцура развој термотехничке инфраструктуре ће се базирати на развоју гасне мреже. Разводна мрежа гасовода је конципирана тако да омогућава снабдевање свих потрошача гасом.

При дефинисању гасовода (трасе и притисци) посебна пажња се мора посветити врсти објеката који ће се прикључивати и потребној количини гаса.

За привредне објекте који су већи потрошачи предвиђа се изградња посебних мерно регулационих станица у кругу комплекса.

Сви остали објекти широке потрошње као и пратећи објекти ће се прикључивати на гасну мрежу ниског притиска.

Комплексе прстенова и прикључних рачви извести тако да омогућују селективно искључивање појединих делова система, уз истовремено несметано напајање осталих потрошача.

Насеље Куцура нема изграђену гасну мрежу само у радној зони и у новоформираним улицама, те је потребно :

Гасовод средњег притиска у радној зони извести од одговарајућих челичних цеви, а уличну дистрибутивну мрежу од полиетиленских цеви.

Начин грађења: Полагање у ров, подбушивање, минимална дубина укопавања 0,8m.

Дистрибутивна гасна мрежа се полаже у зеленом појасу. Ако се код извођења гасне мреже установи да је расположиви зелени појас заузет и да се због прописаних остојања код паралелног вођења на појединим местима гасна мрежа не може поставити у исти, онда ће се у таквим случајевима прећи на друге положаје вођења

гасовода испод тротоара, путног јарка, ригола, коловоза али уз примену одговарајућих заштитних мера.

– за напајање објеката широке потрошње на целој територији Куцуре предвиђен је систем ниског притиска (2 bar) који ће преко MPC бити повезан са гасоводом средњег притиска

– MPC – средњи притисак  $p_{ul}=6-8 \text{ bara}$

– ниски притисак  $p_{iz} = 2 \text{ bara}$

Позиције и услови обраде локалних прикључака: По условима ЈП "Врбас гас".

**4. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:**

- Технички услови за пројектовање прикључка на дистрибутивни систем гаса у Куцури, Улица Габра Костелника бр. 50, услови број: ДВ 02-129-1/2018 израђени 08.02.2018. године, издати од стране ЈП "ВРБАС-ГАС" Козарачка 3, Врбас.

**5. Остала приложена документација:**

- Копија плана број: 952-04-12/2018 од 30.01.2018. за к.п. број 171/1, к.о. Куцура, издато од стране РГЗ - СКН из Врбаса.

**6. Саставни део локацијских услова:**

Идејно решење број: ПКН Г 66-02/12-17 од децембра 2017. године израђено од стране САМОСТАЛНА РАДЊА ПК „НЕДИЋ“ Бачко Добро Поље, ул. Маршала Тита бр. 99.

**7. Рок важности локацијских услова:**

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

**Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).**

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 400,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА  
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Смиљана Томашевић**

***Доставити:***

- 1. подносиоцу захтева*
- 2. имаоцима јавних овлашћења:*
  - ЈП "ВРБАС-ГАС" Козарачка 3, Врбас*
- 3. архиви*