

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ВРБАС  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Одељење за урбанизам, стамбене послове,  
заштиту животне средине и енергетски менаџмент**  
Број: ROP-VRB-387-LOC-1/2019 године  
Дана: 12.02.2019  
ВРБАС

Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву [REDACTED], а за потребе ЕПС Дистрибуције Београд, доо, ЕД Сомбор, Апатински пут бб. Сомбор, за издавање локацијских услова за изградњу подземног 20 kV кабловског вода за СТС „Инобаќка“ у Савином Селу, ул. Бранка Делетића, на катастарским парцелама 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и решења Начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017 године, руководилац одељења Смиљана Томашевић, издаје:

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу подземног 20 kV кабловског вода за СТС „Инобаќка“ у Савином Селу, ул. Бранка Делетића, на катастарским парцелама 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село

### I. Подаци о локацији и подносиоцу захтева

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о.	3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село
Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну мрежу	3148/1, 2934 к.о. Савино Село
Површина катастарске парцеле/укупна површина парцела	18.824,00m <sup>2</sup>
Место градње	Савино Село
Потес или Улица и кућни број	Бранка Делетића, блок „35“
Подносилац захтева / име и седиште	[REDACTED]

### II. Подаци о објекту/радовима

Намена објекта	Електроенергетски објекат
Категорија објекта који се прикључује, класификациони број и процентуална заступљеност	Г инжењерски објекат 222410 - локални електро водови 100%
Врста кабловског вода:	подземни кабловски вод
Тип и пресек NN кабла:	ХНЕ49-А, 3x(1x150mm <sup>2</sup> )
Напонски ниво:	20kV
Дубина полагања кабловског вода:	min 0,9-1,0m

Дужина трасе SN кабловског вода	<b>сса 118m +115=233m</b>
Паралелно вођење подземног кабловског вода са постојећим коловозом на растој.	<b>min. 3,00m од ивице коловоза</b>
Место прикључења:	<b>Постојећи ЧРС на углу ул. Бранка Делетића</b>
Врста трафостанице	<b>СТС</b>
Врста мерења	<b>На ниском напону у оквиру стубне трафостанице</b>
Преносни однос	<b>20/0,4kV</b>
Снага трансформатора	<b>400 kVA</b>

### III. Подаци о планском документу и планираној немени

Назив просторног, односно, урбанистичког плана	<b>План генералне регулације Савиног Села, са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист Општине Врбас“ бр.18/08)</b>
Врста земљишта	<b>јавно земљиште, улични коридор</b>
Просторна целина/зона	<b>блок „35“</b>
Планирана намена	<b>Радна зона улични коридор за постављање инфрастр.</b>

### IV. Правила уређења и грађења за зону/целину у којој се налази предметна парцела прибављеним из планског документа: Извод из Плана генералне регулације Савиног Села, са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист Општине Врбас“ бр.18/08)

„..... ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЈЕКТИ

#### Електроенергетска мрежа:

Насеље Савино село се напаја електричном енергијом 20 kV далеководом са трафостанице «Врбас 1» 110/20 kV, преко расклопног постројења 20 kV «Савино Село» са извода «Куцура». Може да се напаја са ТС 110/20 kV «Врбас 1» са извода «Куцура» преко Куцуре. Далеководи дају могућност напајања насеља Савино Село и за случај вишеструког повећања потрошње електричне енергије и максималне једновремене снаге.

У насељу С. Село 20 kV мрежа углавном је ваздушна (кабловски су делови вода код улаза-излаза из монтажано-бетонских трафостаница).

Постојеће трафостанице омогућавају напајање постојећих потрошача и дају могућност повећања потрошње постојећих потрошача у границама природног пораста.

Инсталисана снага трафостаница које су власништво Електровојводине ЕД «Врбас» је: СТС «Косовска» 160 kVA; ЗТС «М. Тита» 400 kVA; СТС «Ј. Чмелика» 250 kVA; ЗТС «Б. Јединства» 400 kVA; ЗТС «Центар» 400 kVA; СТС «И. Л. Рибара» 160 kVA; ЗТС «Б. Радичевића» 400 kVA; **СТС «Петра Драпшина» 400 kVA**; МБТС «Н. Тесле» 400 kVA; СТС «Зодиак» 250 kVA, «Косанчић» 160 kVA и «Косанчић салаши» 100 kVA.

У власништву корисника су трафостанице: ЗТС «Нова Кула» 250 kVA; СТС «Ловац» 100 kVA; ЗТС «Фарма» 630 kVA и «Ремонтна радионица» 160 kVA.

## „..... Енергетска инфраструктура

### **Снабдевањем електричном енергијом**

У блоку 32 постоји трафостаница **СТС „Петра Драпшина“ 400 kVA**. Трафостаница је прикључена кабловски на 20 kV дистрибутивну мрежу Електродистрибуције „Врбас“ из Врбаса.

У наредном временском периоду очекује се привођење намени неизграђеног простора, и оживљавање постојећих радних комплекса. То ће изискивати изградњу нових дистрибутивних трансформаторских станица чији ће број зависити од потребе за електричном енергијом појединих просторних целина. Трафостанице лоцирати у центар потрошње, градити их као монтажно-бетонске или зидане са довољним бројем кабловских извода.

Сва будућа електроенергетска мрежа градиће се каблирањем, у профилима улица како је планом одређено.

### **V. Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:**

- Технички услови за изградњу подземног 20 kV кабловског вода за СТС „Инобајска“ у Савином Селу, ул. Бранка Делетића, на катастарским парцелама 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село, број: 8А.1.1.0.-Д.07.07.-28899/ 19 од 01.02.2019. године; Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција д.о.о.Београд, Сомбор, Апатински пут б.б. Сомбор, којима се условљава да комплетна документација буде рађена на име инвеститора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор.

### **VI. Други посебни услови и ограничења на локацији**

▪ **Мере заштите од потреса** - Планирани објект мора бити реализован у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју.

▪ **Заштита природе** - Извођач радова/налазач је у обавези да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

▪ **Заштита градитетљског наслеђа** - Уколико се у току извођења радова наиђе на „природно добро“ које је геолошко-палеонтолошког или минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Републике Србије и да преузме мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

### **VII. Остала приложена документација**

- Копија плана број: 952-04-102-707/2019 од 25.01.2019. године за катастарску парцелу број 3148/1, 2934 и 2933/17 к.о. Савино Село, издате од стране РГЗ -СКН из Врбаса.

### **VIII. Фазе изградње**

Не предвиђа се фазна изградња.

- IX.** Саставни део ових Локацијских услова чини Идејно решење број Е -618- од јануара 2019. године израђено од стране „ТИМ-СОП“Д.О.О., ул. Партизанска бб, из Темерина, Предузеће за производњу, инжењеринг и услуге, главног пројектанта Вељко Лончар, лиценца број 350 F799 08, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења.

- X. Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

**Упуство о правном средству:** На издате Локацијске услове број ROP-VRB-387-LOC-1/2019 од 12.02.2019. године, може се изјавити Приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре уз уплату локалне административне таксе у износу од 400,00 динара на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са позивом на број 97 57-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА  
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Смиљана Томашевић

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења
- „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор
3. Архиви