

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ВРБАС  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
**Одељење за урбанизам, стамбене послове,  
заштиту животне средине и енергетски менаџмент**  
Број: ROP-VRB-5900-LOC-1/2019  
Дана: 22.03.2019. године  
ВРБАС

Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву Марјанац Милована, Исе Секицког бр.33а, Врбас, кога по овлашћењу заступа Дарко Васиљевић из Врбаса, за издавање локацијских услова за изградњу гасног прикључка за стамбени објект на адреси Исе Секицког бр.33а у Врбасу, на к.п. бр. 7350/2 и на делу парцеле 10939 све к.о. Врбас-град, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, руководилац одељења Смиљана Томашевић, издаје

## ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**за изградњу прикључка стамбеног објекта „А“ категорије на гасоводну мрежу „Г“ категорије у улици Исе Секицког, број 33а, у Врбасу на к.п. 7350/2 к.о. Врбас-град и на делу к.п. 10939к.о. Врбас-град**

### I. Подаци о локацији и подносиоцу захтева

|                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о.                                             | к.п. 7350/2 к.о. Врбас-град                     |
| Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну мрежу | к.п. 10939 к.о. Врбас-град                      |
| Место градње                                                                                                  | Врбас                                           |
| Потес или Улица и кућни број                                                                                  | Исе Секицког бр.33а                             |
| Подносилац захтева / име и седиште                                                                            | Марјанац Милован,<br>Исе Секицког бр.33а, Врбас |

### II. Подаци о објекту/радовима

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Намена објекта                                          | Гасни прикључак                                        |
| Категорија објекта                                      | Објекта „А“ на мрежу ; „Г“, категорије                 |
| Класификациони број објекта и процентуална заступљеност | - објекат: 111011 - 95%;<br>- прикључак: 222100 - 5%   |
| Дужина трасе прикључног вода канал.                     | 5,50 m                                                 |
| Врста цеви                                              | Полиетиленске цеви                                     |
| Пречник цеви                                            | d25, PE100, SDR11 капацитет $Q_{max}=6m^3/h$           |
| Објекти на траси                                        | KMRS G-4T се поставља на предњи зид предметног објекта |

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Друге карактеристике објекта | Цеви поставити на дубини 0,8-1,0 m                                                                          |
| Место прикључка              | На уличну гасоводну мрежу на к.п. бр. 10939к.о Врбас, а завршава се са прикључењем на кп. 7350/2 к.о. Врбас |

### III. Подаци о планском документу и планираној немени

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив просторног, односно, урбанистичког плана | Плана генералне регулације насељеног места Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 03/11 и 11/14) |
| Врста земљишта                                 | Грађевинско земљиште                                                                                 |
| Просторна целина/зона                          | Блок „68“                                                                                            |
| Планирана намена                               | породично становање                                                                                  |

**IV . Подаци о правилима уређења и грађења за зону/целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа:** Плана генералне регулације насељеног места Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 03/11 и 11/14)

#### ***„...правила за изградњу мреже инфраструктуре***

#### **Термоенергетска инфраструктура**

#### **Магистрални гасовод и гасовод средњег притиска**

Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката у заштитном појасу. Изградња у близини гасовода условљења је Правилником о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима ("Службени лист СФРЈ", број 26/85).

За добијање сагласности за изградњу објеката у близини гасовода уважити стандарде ЈП "Србијасгас".

Коридор магистралног гасовода износи 30 m, а гасовода средњег притиска 3 m, обострано од ивице гасоводне цеви.

#### **Дистрибутивни гасовод**

Минимална дубина укопавања гасовода износи 0,6 m.

Гасоводну мрежу полагати најмање 1m од темеља објеката и 1m од коловоза.

Пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви на дубини од најмање 1 m.

Минимална дозвољена растојања при паралелном вођењу и укрштању са другим инсталацијама су:

други гасовод 0,5 m (паралелно вођење) и 0,3 m (укрштање)

водовод и канализација 0,5 m и 0,3 m

електроенергетски каблови 0,5 m и 0,3 m

телефонски каблови 0,6 m и 0,3 m

високо зеленило 1,0 m

вреловод и топловод 0,7 m и 0,3 m.

Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar.

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објеката високоградње. У изузетним случајевима, гасовод се поставља дуж трупа пута уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флида дистрибутивни гасовод се поставља на растојање којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално

светло растојање износи 40цм а у изузетним случајевима моће бити најмање 20цм.

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 цм, а при вођењу поред темеља 1,0 м.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6 до 1,0 м.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:

железничким пругама износи 1,5м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага

трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 м

путевима и улицама износи 1,0м

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев.

При укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°С.

При промени правца дистрибутивног гасовода уграђује се цевни лук.

### **Мерно-регулациона станица (МРС)**

МРС се могу постављати у посебно грађеним зградама, металним орманима на посебним темељима или на отвореном простору (уз обавезно оградавање)

Најмање хоризонтално растојање МРС до објекта износи 10 м, до ивице пута 5 м, до железничке пруге 10 м и до надземних електроенергетских водова 1,5 x Н (висина стуба).

Заштитна ограда мора бити удаљена од спољних зидова МРС најмање 3 м и не сме бити нижа од 2 м.

МРС за кућни гасни прикључак за радни притисак се до 4 bar се може постављати на зиду објекта који се прикључује или на слободно стојећем стубном носачу.

Код колетивног становања се предвиђа изградња једног МРС а од њега се разводи гасна инсталација до сваког посебног потрошача и врши посебно читавање потрошње за случај да објекат колетивног становања ане поседује јединствену гасну котларницу.

Код објекта вишепородичног становања и мешовите намене предвиђа се могућност да се сваки део објекта који представља целину може директно прикључити на дистрибутивну гасну мрежу и имати свој КМРС...

### **V . Други посебни услови и ограничења на локацији**

▪ **Заштита природе** - Извођач радова/налазач је у обавези да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

▪ **Заштита градитељског наслеђа** - Уколико се у току извођења радова наиђе на „природно добро“ које је геолошко-палеонтолошког или минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Републике Србије и да преузме мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

### **VI. Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења**

▪ Технички услови за потребе издавања локацијских услова за изградњу гасног прикључка, дати су у условима број: ДВ 02-314-1/2019 од 21.03.2019. године, издати од стране ЈП „Врбас-гас“ Козарачка 3, Врбас.

Износ стварних трошкова израде услова: **0,00 рсд.**

- Технички услови за пројектовање и паралелно вођење ТТ мреже, за потребе издавања локацијских услова за изградњу гасног прикључка, дати су у условима број: А335-146952 од 20.03.2019. године, издати од стране „Телеком Србија“ предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска 2, Регија Нови Сад, Извршна јединица Нови Сад.  
Износ стварних трошкова израде услова: **4.059,98 рсд.**

## **VII . Остала приложена документација**

- Копија плана и извод из катастра водова број: 952-04-102-3028/2019 од 19.03.2019. године, за катастарске парцеле број 7350/2 и 10939 све у к.о. Врбас-град, издатих од стране РГЗ - СКН из Врбаса.
- Решење о одобрењу за изградњу породичне стамбене зграде П+О у улици Исе Секичког број 33а, у Врбасу, број 351-76/92-VI од 02.03.1992. године, издато од стране Општинског комитета за урбанизам и комунално стамбене послове, Општине Титов Врбас.

## **VIII. Саставни део ових Локацијских услова чини:**

- Идејно решење број PKN G 51-01/03-19-0 од март 2019. године израђено од стране САМОСТАЛНА РАДЊА ПК „NEDIĆ“ Бачко Добро Поље, ул. Маршала Тита бр. 99, главног пројектанта Славка Недића, лиценца број 330 8497 04, као и услови за пројектовање и укрштање прибављени од имаоца јавних овлашћења.

**IX.** Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења о одобрењу за извођење радова издатих у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

### **Упуство о правном средству:**

На издате Локацијске услове број ROP-VRB-5900-LOC-1/2019 од 22.03.2019. године, може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, кроз централни информациони систем Агенције за привредне регистре уз уплату локалне административне таксе у износу од 400,00 динара на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са позивом на број 97 57-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА  
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
Смиљана Томашевић

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења:
  - ЈП „Врбас-гас“, Врбас
  - „Телеком Србија“ Нови Сад
3. Архиви