

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
стамбене послове
Број: ROP-VRB-6091-LOC-1/2017
Дана: 03.04.2017. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] у Врбасу, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15, 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/2011 и 11/2014) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-189/2016-IV/03 од 04.01.2016. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ VI ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ У БЛОКУ „87“
НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 10488, 10490/2 И 10494
К.О. ВРБАС-ГРАД У ВРБАСУ

- Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	10488, 10490/2 и 10494 к.о. Врбас-град,
Површина катастарских парцела	2508 m ² ; 661 m ² и 4276 m ²
Власник/имаоци права на парцели	[REDACTED]
Место градње	Врбас
Улица и број	VI Личке дивизије

- **Плански документ**

Издаје се на основу	Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/2011 и 11/2014)
Просторна целина	блок „87“
Планирана зона	Породично становање

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	Јавна расвета
Тип објекта	Локални електрични подземни водови са слободностојећим стубовима за јавну расвету
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	222410 – 100 %
Укупна дужина трасе /рова/ Дубина рова Ширина рова Висина стуба расвете	247,0 m 0,80 m 0,40 m 4,50 m
Број светилки	8
Дужина темеља /стуба/	0,60 m
Ширина темеља /стуба/ Дубина темеља /стуба/	0,60 m 1,0 m
Материјализација	Кабел РР00-А 4х16mm ² Трака за уземљење Fe Zn 25х4mm Стубови за светиљке – метални Светиљке- лед
Друге карактеристике	Укупна снага 8х37 w= 296w

- **Остали услови:**

Извод из Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр.03/2011 и 11/2014)

.....Електроенергетска инфраструктура

Електроенергетска мрежа

Трансформаторске станице 20/0.4 kV градити као монтажно-бетонске или зидане, и стубне.

- Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3 m.
- 20 kV мрежу градити подземно у кабловској канализацији директним полагањем у земљу.
- Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0.7 m.
- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0.5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза.

- При укрштању са саобраћајницом кабел треба да буде постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90°.
 - При паралелном вођењу и укрштању енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за кабловске водове до 10 kVA, 1m за кабловске водове преко 20kVA, а угао укрштања треба да буде најмање 30°.
 - Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m. При укрштању, најмање дозвољено растојање је 0,3 m.
 - При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веће од 0,8 m, односно најмање 0,3 m ако се кабел полаже у заштитну цев.
 - Нисконапонски самонесећи кабловски сноп монтирати на бетонске стубове са размаком до 40 m.
 - Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88).
- Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобраном у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", број 11/96).

.....Јавно и интерно осветљење

Неопходно је да се јавно осветљење плански допуњава, реконструише, осавременује и одржава, према потребама и карактеру простора, на основу стандарда и норматива, с циљем да исто у функционалном, безбедносном и амбијенталном погледу испуни своју улогу. Истовремено са побољшањем мора се ићи и на рационалност осветљења применом система ноћно/полуноћно, применом нових технолошких решења и савремених штедљивих, а ефикаснијих светилки.

Реконструкцију јавног осветљења треба урадити заменом постојећих светилки економичнијим тако да се уштедом утрошене електричне енергије и смањењем трошкова одржавања може отплатити инвестиција. Техничке карактеристике савремене опреме морају да дају бољи квалитет осветљења у односу на постојеће осветљење (да задовоље међународне IEC прописе у погледу отпорности на влагу, прашину, ударе, корозију, бољу осветљеност, лаку монтажу, лаку замену резервних делова и њихову доступност на тржишту у дужем периоду."

Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

- Технички услови за пројектовање уличне расвете у ул. VI Личке дивизије у Врбасу и укрштање са инсталацијама водовода и канализације, број услова: 02-4201 израђени 24.03.2017.године, издати од стране ЈКП „Комуналац“ Врбас.
- Технички услови за пројектовање уличне расвете у ул. VI Личке дивизије у Врбасу : 8А.1.1.0.-Д.07.08.-71501/2 од 22.03. 2017. године; Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор.
- Технички услови за пројектовање и прикључење уличне расвете у ул. VI Личке дивизије у Врбасу на постојеће ел. Бројило, парцела број 10488 и 10490/2 к.о. Врбас-град, : 8А.1.1.0.-Д.07.08.-71501/1-17 од 21.03. 2017. године; Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор.

- Саобраћајно-технички услови за укрштање трасе електро водова са путевима у надлежности општине Врбас, за потребе издавања локацијских услова за доградњу електро мреже јавне расвете у ул. VI Личке дивизије у Врбасу, број услова:351-6-5/2017-IV/06 израђени 20.03.2017. године, издати од стране Одељења за комуналне и грађевинске послове ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС;
- Технички услови за потребе доградње јавне расвете у ул. VI Личке дивизије у Врбасу, број услова:351-6-5/2017-IV/06 израђени 31.03.2017. године, издати од стране Одељења за комуналне и грађевинске послове ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС;
- **Остала приложена документација:**

Копија плана број: 952-04-39/17 од 15.03.2017. к.п. број 10490/2 и 10488 к.о. Врбас-град, издате од стране РГЗ -СКН из Врбаса.
- **Саставни део локацијских услова:**

Идејно решење број: Е-16/2 од марта 2017. године израђено од стране „VR ELEKTRO“ Радња за постављање електро инсталација и пројектовање, Јаше Томића 12 Врбас.
- **Рок важности локацијских услова:**

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013- одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 500,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

Доставити:

1. *подносиоцу захтева*
2. *архиви*

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

Данијела Вујачић, дипл. Правник