

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
стамбене послове
Број: ROP-VRB-15194-LOCH-2/2017
Дана: 12.06.2017. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву, Копривица Томислава из Врбаса, улица Маршала Тита број 109, кога по овлашћењу заступа ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса, улица Саве Ковачевића број 87, за издавање локацијских услова за изградњу прикључка стамбеног објекта на спољну канализациону мрежу, на катастарској парцели број 6335/1 к.о. Врбас-град, у улици Маршала Тита број 109, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС, бр. 23/15, 77/2015 и 58/2016) и Плана детаљне регулације блока „44“ у Врбасу („Службени лист Општине Врбас“ бр. 06/07 и 02/11) и Решења в.д. начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 01.06.2017. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА СПОЉНУ КАНАЛИЗАЦИОНУ
МРЕЖУ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА БРОЈ 109. У ВРБАСУ
НА К.П. БР. 6335/1 К.О. ВРБАС-ГРАД

1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	6335/1 к.о.Врбас-град
Површина катастарске парцеле	654 m²
Број катастарске парцеле и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу	10895 к.о. Врбас-град
Власник	Копривица Томислав
Место градње	Врбас
Улица и број	Маршала Тита број 109

2. Плански документ

Издаје се на основу	Плана детаљне регулације блока „44“ у Врбасу („Службени лист Општине Врбас“ бр. 06/07 и 02/11)
Просторна целина	Блок „44“
Планирана зона	Стамбено-пословни садржаји

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	Прикључак на канализациону мрежу
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта	222311
Дужина трасе прикључног вода	18,90m
Врста цеви	ПВЦ цеви
Пречник цеви	Ø 160 mm/ДН 150/
Објекти на траси	Шахт 1,30m x 1,30m
Нагиб	i = 1%
Друге карактеристике објекта	-
Место прикључка	На уличну шахту канализационе мреже

4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације за насељено место Врбас

„...Мрежа колектора фекалне канализације

Имајући у виду нивелационо стање терена, као и локацију Уређаја за пречишћавање отпадних вода (односно локацију крајњих реципијената), дато је планско решење фекалне канализације. Због што боље организације инфраструктурних објеката у профилу улице, као и водећи рачуна о минималној међусобној удаљености различитих подземних и надземних инсталација, планира се постављање колектора фекалне канализације у појасу ширине око 1,0m непосредно уз ивицу коловоза, а са стране супротне НН стубовима (уколико је то могуће).

Материјал од кога се гради улична каналска мрежа мора да буде чврст, трајан и непропустљив за воду. Канали морају бити јефтине, имати глатку унутрашњу површину, да буду отпорни на корозију и тако пројектовани да се могу брзо и ефикасно градити. Предвиђа се извођење колектора фекалне канализације од тврдых пластичних маса (ПВЦ). Ровове за постављање фекалне канализације треба копати са вертикалним зидовима, уз подграђивање на већим дубинама. Ширина рова треба да буде што је могуће мања, како би се на тај начин смањили трошкови земљаног ископа. Она треба да буде најмање једнака унутрашњој ширини цеви увећаној за 0,7m. На непроходним каналима, као што је овде случај, ревизиони силази се постављају на свим спојевима бочних канала, на местима скретања трасе, промене профила, промене нагиба дна, на местима где су каскаде и томе слично, као и на правим деоницама на удаљености 30 до 60m. На местима где се указује потреба за дизањем воде из дубоко укупаних канала у плиће указује се потреба израде црпних станица.

Након извођења појединих деоница, пре него што се пређе на затрпавање ровова у које су положени, цевни канали се морају испитати на унутрашњи притисак. Кад су наглавци у целој једној деоници између два ревизиона силаза заптивени, треба још незатрпане цеви испитати на непропустљивост спојева. Цевни канали са бољим спојевима испитују

се на пробни притисак чак и до 5×10^5 Паскала. На тај начин се постиже већа сигурност канализационе мреже. Испитивање се врши запушавањем канала код ревизионих силаза и стављањем цеви под притисак воде као и код испитивања водовода. Затрпавање ровова је за сигурност цеви необично важна грађевинска мера, коју треба што брижљивије извршити. При томе удари могу бити најчешћи узрок оштећења цеви. При откопавању рова поремећена је равнотежа земљишта. Да би се после затрпавања рова постигли услови што сличнији условима у непоремећеном земљишту, ров треба да се затрпава само земљом једноликних особина, коју вода не може да испере или да раствори (најбоље песак или ситан шљунак). При затрпавању рова мора се земља, којом се затрпавање изводи, наносити у равномерно распоређеним слојевима од 12 до 15цм до висине до око 30цм изнад темена цеви. После тога земља се може наносити на исти начин у слојевима од 20 до 30см. Сваки поједини слој треба што је могуће боље набити. При затрпавању цеви треба обратити сву могућу пажњу, јер је најчешћи узрок лому цеви, не њихов рђав квалитет, него погрешно затрпавање рова и набијање земље у рову и штетни удари при набијању земље...“

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

Технички услови за пројектовање и прикључење на јавну канализациону мрежу за потребе издавања локацијских услова, број услова: 02-7646 од 08.06.2017.године, издати од стране ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса ул. Саве Ковачевића бр.87

- Технички услови за пројектовање за потребе издавања локацијских услова за изградњу прикључка постојећег стамбеног објекта на спољну канализациону мрежу, а у циљу заштите ТК објекта Извршне јединице Нови Сад, Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, број услова:7030-213773 израђени 09.06.2017. године.
- Технички услови за пројектовање, за потребе издавања локацијских услова за изградњу прикључка постојећег стамбеног објекта на спољну канализациону мрежу, у улици Маршала Тита број 109, у Врбасу, на катастарским парцелама број 6335/1 и дела улице 10895 к.о. Врбас-град, дати су условима број: 8А 1.1.0.-Д 07.08.-147390/2017 израђени 08.06.2017.године, издати од стране Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор.

6. Остала приложена документација: Копија плана број: 952-04-110/2017 од 06.06.2017. К.П. број 6335/1 К.О. Врбас-град издата од стране РГЗ -СКН из Врбаса

7. Саставни део локацијских услова: Идејно решење број: ИДР-К-17/17 02-7124 од маја 2017. године израђено од стране ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса, ул. Саве Ковачевића бр.87.

8. Рок важности локацијских услова:

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 500,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

Доставити:

- 1. подносиоцу захтева*
- 2. имаоцима јавних овлашћења*
- 3. архиви*

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

Смиљана Томашевић