

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
стамбене послове
Број: ROP-VRB-28660-LOC-1/2017
Дана: 29.09.2017. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове Општинске управе Врбас,
поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED], за издавање
локацијских услова за изградњу прикључка на гасну мрежу, на катастарским парцелама
бр. 992 и дела улице 1953 к.о Равно Село, у улици Петра Драпшина бр. 50 у Равном
Селу, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ
132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл.
гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016),
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15
77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине
Врбас“, број 12/2008 и 20/2012 и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-
431/2017-IV/03 од 24.07.2017. године, доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ГАСНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ
ПЕТРА ДРАПШИНА БР. 50 У РАВНОМ СЕЛУ, НА К.П. БР. 992
И 1953 К.О. РАВНО СЕЛО

1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	992 к.о. Равно Село
Површина катастарске парцеле	1202,00m ²
Број катастарске парцеле и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу	1953 к.о. Равно Село
Власник	[REDACTED]
Место градње	Равно Село
Улица и број	Петра Драпшина бр. 50

2. Плански документ

Издаје се на основу	Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“, број 12/2008 и 20/2012
Просторна целина	Блок „Б17“
Планирана зона	становање малих густина

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	Прикључак на гас
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	222100
Дужина трасе прикључног вода	20,00m
Врста цеви	Полиетиленске цеви
Пречник цеви	d25, PE100, SDR11, капацитет $Q_{\max}=6\text{m}^3/\text{h}$
Објекти на траси	KMRS G- 4T се поставља на зид предметног објекта
Друге карактеристике објекта	-
Место прикључка	На уличну гасоводну мрежу

4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“, број 12/2008 и 20/2012)

„..... Снабдевање топлотном енергијом

Комплетна гасификација насељеног места Равно Село је завршена. Снабдевање природним гасом ће се решити из Главне мерно-регулационе станице „Врбас 2“ и регулационе станице у Бачком Добром Пољу, разводним гасом средњег притиска Бачко Добро Поље-Змајево-Равно Село. Изведен је доводни гасовод високог притиска и ГМРС „Врбас 2“ као и основна дистрибутивна мрежа миског притиска у оквиру насеља. У наредној фази изградње предвиђена је изградња мерно-регулационе станице у Равном Селу.

Ниски притисак је изграђен од цеви PE 80, SDR 11, притиска до 4 bara. Доводни гасовод из правца Змајева је изграђен од PE 100, SDR 11, у складу са стандардима SRPS G. C 6.601, EN 1555, ISO 4437 и E-EN 12201 за радне притиске до 10 bar, пречника 160 mm. У првој фази рада доводни гасовод ће радити са притиском на почетку гасовода 3,5 bar и притиском на крају гасовода од 1,5 bar и максималним протоком гаса од 3600 m^3/h . Када то дозволе прописи, а укаже се потреба, притисак на почетку гасовода ће се повећати на 6 bar, а проток гаса на 5200 m^3/h . Постојећим пројектом је резервисан капацитет гаса за „Сушару“ од 1800 m^3/h , млин од 200 m^3/h и 300 m^3/h за будуће велике потрошаче.

За новоформиране грађевинске зоне предвидети снабдевање гасом продужењем постојеће гасоводне мреже средњег и ниског притиска. Потрошачи капацитета више од 100 $\text{S m}^3/\text{h}$ обавезно се прикључују на постојећу или продужену мрежу средњег притиска.

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

- Технички услови за прикључење породично стамбене зграде на дистрибутивни

гасоводни систем ЈП "СРБИЈАГАС", у улици Светозара Милетића бр. 6 у Равном Селу, услови број:06-02-1/2017- 837 израђени 27.09.2017. године, издати од стране ЈП "СРБИЈА-ГАС" Нови Сад, ОД Дистрибуција.

- Технички услови за пројектовање за потребе издавања локацијских услова за изградњу прикључка на гасну мрежу, број услова: 7030-357903 израђени 26.09.2017. године, издати од стране "Телеком Србија" Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска 2 Регија Нови Сад , Извршна јединица Нови Сад.

6. Остала приложена документација:

- Копија плана број: 952-04-221/2017 од 21.09.2017. за К.П. број 992, К.О.Равно Село, издато од стране РГЗ - СКН из Врбаса.

7. Саставни део локацијских услова:

Идејно решење број: Е 011/2017 од септембра 2017. године израђено од стране „Energobiro“ ДОО Нови Сад.

8. Рок важности локацијских услова:

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 460,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић**

Доставити:

- 1. подносиоцу захтева*
- 2. имаоцима јавних овлашћења*
- 3. архиви*