

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент
Број :ROP-VRB-33701-LOC-1/2017
Дана: 22.11.2017. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву, [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу нисконапонског кабловског вода 0.4kV, у улицама Арчибалда Рајса и Сивч Јовгена у Врбасу, на катастарским парцелама бр. 9922/36, 9922/16, 9922/35 и 9930 к.о. Врбас-град, за прикључење објекта „UNION PROMET“, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15, 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр. 03/2011 и 11/2014), и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ НИСКОНАПОНСКОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА 0,4kV ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
ОБЈЕКТА „УНИОН ПРОМЕТ“ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА
БР. 9922/36, 9922/16, 9922/35 и 9930 К.О. ВРБАС-ГРАД,
У УЛИЦАМА АРЧИБАЛДА РАЈСА И СИВЧ ЈОВГЕНА
У ВРБАСУ

1. Подаци о катастарској парцели

| | |
|---------------------------------------|--|
| Број катастарске парцеле и назив к.о. | 9922/36, 9922/16, 9922/35 и 9930 К.О. Врбас-град |
| Површина катастарских парцела | 58 m ² ; 4584 m ² ; 521 m ² ; 6140 m ² |
| Власник | [REDACTED] |
| Место градње | Врбас |
| Улица и број | Арчибалда Рајса и Сивч Јовгена |

2. Плански документ

| | |
|---------------------|--|
| Издаје се на основу | Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр. 03/2011 и 11/2014) |
| Просторна целина | блок „99“ |
| Планирана зона | радни комплекси |

3. Подаци о објекту који се гради

| | |
|--|---|
| Намена објекта | Снабдевање електричном енергијом |
| Тип објекта | Електроенергетски објекат -локални електрични подземни вод |
| Категорија објекта | „Г“ |
| Класификациони број објекта | 222410 - локални електрични подземни вод учешће у укупној површини објекта 100% |
| кабловски вод за прикључење објекта „UNION PROMET“ | |
| укупна дужина прикључног ВН каб. в. | сва 180m |
| дубина полагања кабловског вода | мин. 0,9 m |
| Тип и пресек проводника | PP00-A (4x150) mm ² |
| Друге карактеристике | |

3. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист Општине Врбас“ бр. 03/2011 и 11/2014):

„ Електроенергетска мрежа

Трансформаторске станице 20/0.4 kV градити као монтажно-бетонске или зидане, и стубне.

- Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3 m.

20 kV мрежу градити подземно у кабловској канализацији директним полагањем у земљу.

- Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0.7 m.

- Електроенергетску мрежу полагати најмање 0.5 m од темеља објеката и 1 m од коловоза.

- При укрштању са саобраћајницом кабел треба да буде постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде око 90°.

- При паралелном вођењу и укрштању енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за кабловске водове до 10 kVA, 1m за кабловске водове преко 20kVA, а угао укрштања треба да буде најмање 30°.

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m. При укрштању, најмање дозвољено растојање је 0,3 m.

- При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веће од 0,8 m, односно најмање 0,3 m ако се кабел полаже у заштитну цев.

- Нисконапонски самоносећи кабловски споп монтирати на бетонске стубове са размаком до 40 m.

- Одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88).

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

Технички услови за изградњу нисконапонског кабловског вода 0,4kV, у улицама Арчибалда Рајса и Сивч Јовгена у Врбасу, на катастарским парцелама бр. 9922/36, 9922/16, 9922/35 и 9930 к.о. Врбас-град, број: 8А.1.1.0.-Д.07.08.-303633/2-2017 од 16.11.2017. године; Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор.

6. Остала приложена документација:

Копија плана број: 952-04-256/17 од 10.11.2017. К.П. број 9922/36, 9922/16, 9922/35 и 9930 К.О. Врбас-град издате од стране РГЗ -СКН из Врбаса.

- 7. Саставни део локацијских услова:** Идејно решење број: Е-08/17-ИДР-0 од октобра 2017. године израђено од стране „СОМБОРЕЛЕКТРО“ д.о.о. Сомбор, ул. Ади Ендре 27.

8. Рок важности локацијских услова:

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевин. дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 460,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА,
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

ДОСТАВИТИ:

1. подносиоцу захтева
2. имаоцима јавних овлашћења
3. архиви