

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
стамбене послове, заштиту животне
средине и енергетски менаџмент
Број: ROP-VRB-39127-LOC-1/2017
Дана: 21.12.2017. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву [REDACTED] за издавање локацијских услова за изградњу прикључка на гасну мрежу, на катастарским парцелама бр. 501 и дела улице бр. 1945 к.о Равно Село, у улици Буде Томовића бр. 10а, у Равном Селу, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15, 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“, број 12/2008 и 20/2012) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2017-IV/03 од 16.10.2017. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ГАСНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ БУДЕ ТОМОВИЋА БР. 10а.
У РАВНОМ СЕЛУ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 501
И 1945 КО. РАВНО СЕЛО

1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	501 к.о. Равно Село
Површина катастарских парцела	1125,00m ²
Власник / инвеститор	[REDACTED]
Место градње	Равно Село
Улица и број	Буде Томовића бр. 10а

2. Плански документ

Издаје се на основу	Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“, број 12/2008 и 20/2012)
Просторна целина	A18
Планирана зона	становање малих густина

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	прикључење на гас
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	222100 100%
Дужина трасе прикључног вода	подземни део 16,70m
Врста цеви	полиетиленске цеви
Пречник цеви	d25, PE100, SDR11, капацитет $Q_{max}=6m^3/h$
Објекти на траси	KMRS G-4 се поставља на спољни зид предметног објекта
Друге карактеристике објекта	Цеви поставити на дубини 0,6-1,0 m
Место прикључка	На уличну гасоводну мрежу на к.п. бр. 1944 к.о Равно Село,

4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“, број 12/2008 и 20/2012)

„..... Снабдевање топлотном енергијом

Комплетна гасификација насељеног места Равно Село је завршена. Снабдевање природним гасом ће се решити из Главне мерно-регулационе станице „Врбас 2“ и регулационе станице у Бачком Добром Пољу, разводним гасом средњег притиска Бачко Добро Поље-Змајево-Равно Село. Изведен је доводни гасовод високог притиска и ГМРС „Врбас 2“ као и основна дистрибутивна мрежа миског притиска у оквиру насеља. У наредној фази изградње предвиђена је изградња мерно-регулационе станице у Равном Селу.

Ниски притисак је изграђен од цеви PE 80, SDR 11, притиска до 4 бара. Доводни гасовод из правца Змајева је изграђен од PE 100, SDR 11, у складу са стандардима SRPS G. C 6.601, EN 1555, ISO 4437 и E-EN 12201 за радне притиске до 10 бар, пречника 160 mm. У првој фази рада доводни гасовод ће радити са притиском на почетку гасовода 3,5 бар и притиском на крају гасовода од 1,5 бар и максималним протоком гаса од 3600 m³/h. Када то дозволе прописи, а укаже се потреба, притисак на почетку гасовода ће се повећати на 6 бар, а проток гаса на 5200 m³/h. Постојећим пројектом је резервисан капацитет гаса за „Сушару“ од 1800 m³/h, млин од 200 m³/h и 300 m³/h за будуће велике потрошаче.

За новоформиране грађевинске зоне предвидети снабдевање гасом продужењем постојеће гасоводне мреже средњег и ниског притиска. Потрошачи капацитета више од 100 S m³/h обавезно се прикључују на постојећу или продужену мрежу средњег притиска.

5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:

Решењем за прикључење породично стамбене зграде на дистрибутивни гасоводни систем ЈП “СРБИЈАГАС”, у улици Буде Томовића бр. 10а, у Равном Селу дати су

технички услови за прикључење на гасну мрежу број: 06-02-1/2017-1130 израђени 21.11.2017. године, издати од стране ЈП "СРБИЈА-ГАС" Нови Сад, ОД Дистрибуција.

6. Остала приложена документација:

Копија плана број: 952-04-273/17 од 20.12.2017. к.п. број 501 и 1945 к.о. Равно Село, издате од стране РГЗ -СКН из Врбаса.

7. Саставни део локацијских услова:

Идејно решење број: ПКН Г 56-06/11-17 од децембра 2017. године израђено од стране САМОСТАЛНА РАДЊА ПК „НЕДИЋ“ Бачко Добро Поље, ул. Маршала Тита бр. 99.

8. Рок важности локацијских услова:

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важењ грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 - одлука УС 132/2014 и 145/2014)

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

Смиљана Томашевић

Доставити:

1. *подносиоцу захтева*
2. *имаоцима јавних овлашћења*
3. *архиви*